ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00668/21

Серия RU № 0346079

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68.
Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 427411, Россия, Республика Удмуртская, Воткинский район, деревня Кварса, улица Железнодорожная, 62
Основной государственный регистрационный номер 1121828000150.
Телефон: 88005054890 Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ВЕНТИЛЯЦИИ ГАЛВЕНТ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 115191, Россия, город Москва, проезд 4-Й Рощинский, Дом 19, Строение 3, Помещение 4
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 111123, Россия, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 47

ПРОДУКЦИЯ Воздуховоды огнестойкие из оцинкованной и черной стали (холоднокатаной, горячекатаной) прямоугольного сечения 600х400 мм из сборных элементов толщиной стенки не менее 0,8 мм на фланцевом соединении (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с комплексной огнезащитной системой «ОБМ-ВЕНТ», состоящей из огнезащитного покрытия «EXPERT Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной слоя от 0,33 до 1,56 мм (расход состава, установленный изготовителем от 0,6 до 2,8 кг/м² без учета потерь) и материала базальтового огнезащитного рулонного фольгированного «ОБМ-Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм.№1), плотностью не менее 70 кг/м³, толщиной от 5 до 16 мм (согласно приложению №1 на двух листах (бланки №№ 0852835, 0852836); монтаж согласно технологическому регламенту № Г-001/20. Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом № Г-001/20 «Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты «ОБМ-ВЕНТ».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 980 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № ППБ-1066/11-2021 от 22.11.2021 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90), акта анализа состояния производства № 621-СС/01-2021 от 15.01.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость» (с Поправкой). Пределы огнестойкости огнестойкости согласно приложению № 1 на двух листах (№№ 0852835, 0852836). Материалы должны транспортироваться и храниться в упаковке изготовителя при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Срок службы материалов в составе покрытия «ОБМ-ВЕНТ», смонтированного и эксплуатируемого в строгом соответствии с технологическим регламентом № Г-001/20 не менее 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.11.2021 **ПО** 29.11.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Гренкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Цилилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00668/21

Серия RU № 0852835

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7308 90 980 9	Воздуховоды огнестойкие из оцинкованной и черной стали (холоднокатаной, горячекатаной) прямоугольного сечения 600х400 мм из сборных элементов толщиной стенки не менее 0,8 мм на фланцевом соединении (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019)с комплексной огнезащитной системой «ОБМ-ВЕНТ», состоящей из огнезащитного покрытия «EXPERT Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной слоя от 0,33 до 1,56 мм (расход состава, установленный изготовителем от 0,6 до 2,8 кг/м² без учета потерь) и материала базальтового огнезащитного рулонного фольгированного «ОБМ-Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012с изм.№1), плотностью не менее 70 кг/м³, толщиной от 5 до 16 мм; монтаж согласно технологическому регламенту № Г-001/20	Технологическим регламентом № Г-001/20 «Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты «ОБМ-ВЕНТ»
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий из оцинкованной стали прямоугольного сечения 600х400 мм из сборных элементов толщиной стенки не менее 0,8 мм на фланцевом соединении (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019)с комплексной огнезащитной системой «ОБМ-ВЕНТ», состоящей из огнезащитного покрытия «EXPERT Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной слоя 0,33 мм (расход состава, установленный изготовителем 0,6 кг/м² без учета потерь) и материала базальтового огнезащитного рулонного фольгированного «ОБМ-5Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012с изм.№1), плотностью не менее 70 кг/м³, толщиной 5 мм Предел огнестойкости – EI30	Технологический регламент № Г-001/20 «Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты «ОБМ-ВЕНТ»
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий из черной стали (холоднокатаной, горячекатаной) прямоугольного сечения 600х400 мм из сборных элементов толщиной стенки не менее 0,8 мм на фланцевом соединении (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019)с комплексной огнезащитной системой «ОБМ-ВЕНТ», состоящей из огнезащитного покрытия «EXPERT Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной слоя 0,33 мм (расход состава, установленный изготовителем 0,6 кг/м² без учета потерь) и материала базальтового огнезащитного рулонного фольгированного «ОБМ-5Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012с изм.№1), плотностью не менее 70 кг/м³, толщиной 5 мм Предел огнестойкости – EI30	Технологический регламент № Г-001/20 «Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты «ОБМ-ВЕНТ»
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий из оцинкованной стали прямоугольного сечения 600х400 мм из сборных элементов толщиной стенки не менее 0,8 мм на фланцевом соединении (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019)с комплексной огнезащитной системой «ОБМ-ВЕНТ», состоящей из огнезащитного покрытия «EXPERT Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной слоя 0,44 мм (расход состава, установленный изготовителем 0,8 кг/м² без учета потерь) и материала базальтового огнезащитного рулонного фольгированного «ОБМ-5Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012с изм.№1), плотностью не менее 70 кг/м³, толщиной 5 мм Предел огнестойкости – EI60	Технологический регламент № Г-001/20 «Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты «ОБМ-ВЕНТ»
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий из черной стали (холоднокатаной, горячекатаной) прямоугольного сечения 600х400 мм из сборных элементов толщиной стенки не менее 0,8 мм на фланцевом соединении (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019)с комплексной огнезащитной системой «ОБМ-ВЕНТ», состоящей из огнезащитного покрытия «EXPERT Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной слоя 0,44 мм (расход состава, установленный изготовителем 0,8 кг/м² без учета потерь) и материала базальтового огнезащитного рулонного фольгированного «ОБМ-5Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012с изм.№1), плотностью не менее 70 кг/м³, толщиной 5 мм Предел огнестойкости – EI60	Технологический регламент № Г-001/20 «Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты «ОБМ-ВЕНТ»
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий из оцинкованной стали прямоугольного сечения 600х400 мм из сборных элементов толщиной стенки не менее 0,8 мм на фланцевом соединении (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019)с комплексной огнезащитной системой «ОБМ-ВЕНТ», состоящей из огнезащитного покрытия «EXPERT Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной слоя 0,67 мм (расход состава, установленный изготовителем 1,2 кг/м² без учета потерь) и материала базальтового огнезащитного рулонного фольгированного «ОБМ-8Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012с изм.№1), плотностью не менее 70 кг/м³, толщиной 8 мм Предел огнестойкости – EI90	Технологический регламент № Г-001/20 «Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты «ОБМ-ВЕНТ»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Гуцкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Гридов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00668/21

Серия RU № 0852836

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий из черной стали (холоднокатаной, горячекатаной) прямоугольного сечения 600х400 мм из сборных элементов толщиной стенки не менее 0,8 мм на фланцевом соединении (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019)с комплексной огнезащитной системой «ОБМ-ВЕНТ», состоящей из огнезащитного покрытия «EXPERT Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной слоя 0,67 мм (расход состава, установленный изготовителем 1,2 кг/м² без учета потерь) и материала базальтового огнезащитного рулонного фольгированного «ОБМ-8Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012с изм.№1), плотностью не менее 70 кг/м³, толщиной 8 мм Предел огнестойкости – EI90	Технологический регламент № Г-001/20 «Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты «ОБМ-ВЕНТ»
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий из оцинкованной стали прямоугольного сечения 600х400 мм из сборных элементов толщиной стенки не менее 0,8 мм на фланцевом соединении (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019)с комплексной огнезащитной системой «ОБМ-ВЕНТ», состоящей из огнезащитного покрытия «EXPERT Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной слоя 1,11 мм (расход состава, установленный изготовителем 2,0 кг/м² без учета потерь) и материала базальтового огнезащитного рулонного фольгированного «ОБМ-13Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012с изм.№1), плотностью не менее 70 кг/м³, толщиной 13 мм Предел огнестойкости – EI150	Технологический регламент № Г-001/20 «Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты «ОБМ-ВЕНТ»
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий из черной стали (холоднокатаной, горячекатаной) прямоугольного сечения 600х400 мм из сборных элементов толщиной стенки не менее 0,8 мм на фланцевом соединении (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019)с комплексной огнезащитной системой «ОБМ-ВЕНТ», состоящей из огнезащитного покрытия «EXPERT Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной слоя 1,11 мм (расход состава, установленный изготовителем 2,0 кг/м² без учета потерь) и материала базальтового огнезащитного рулонного фольгированного «ОБМ-13Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012с изм.№1), плотностью не менее 70 кг/м³, толщиной 13 мм Предел огнестойкости – EI150	Технологический регламент № Г-001/20 «Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты «ОБМ-ВЕНТ»
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий из оцинкованной стали прямоугольного сечения 600х400 мм из сборных элементов толщиной стенки не менее 0,8 мм на фланцевом соединении (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019)с комплексной огнезащитной системой «ОБМ-ВЕНТ», состоящей из огнезащитного покрытия «EXPERT Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной слоя 1,56 мм (расход состава, установленный изготовителем 2,8 кг/м² без учета потерь) и материала базальтового огнезащитного рулонного фольгированного «ОБМ-16Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012с изм.№1), плотностью не менее 70 кг/м³, толщиной 16 мм Предел огнестойкости – EI180	Технологический регламент № Г-001/20 «Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты «ОБМ-ВЕНТ»
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий из черной стали (холоднокатаной, горячекатаной) прямоугольного сечения 600х400 мм из сборных элементов толщиной стенки не менее 0,8 мм на фланцевом соединении (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019)с комплексной огнезащитной системой «ОБМ-ВЕНТ», состоящей из огнезащитного покрытия «EXPERT Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной слоя 1,56 мм (расход состава, установленный изготовителем 2,8 кг/м² без учета потерь) и материала базальтового огнезащитного рулонного фольгированного «ОБМ-16Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012с изм.№1), плотностью не менее 70 кг/м³, толщиной 16 мм Предел огнестойкости – EI180	Технологический регламент № Г-001/20 «Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты «ОБМ-ВЕНТ»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Гретский Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.